

Birdblind CC®
45° Abschirmstellung (cut-off)

Zusammenfassung des Prüfberichtes

Testbezeichnung: Birdblind CC®

Prüfung: 2024

Prüfbericht: 2025

Prüfmethode: WIN-Wahlversuch, natürliches Licht, Wildvögel n>80, kontrollierter standardisierter Anflug (Flugtunnel II Hohenau), freistehende Scheiben, Versuch beschrieben in https://vogelglas.vogelwarte.ch/downloads/files/broschueren/Glasbroschuere_2022_D.pdf und in den jeweiligen Original-Prüfberichten.



Detailansicht der Prüfscheibe

Prüfscheibe: Zweifach-Isolierglas mit integrierter Jalousie Typ 233 silber (RAL9006), 16mm breite Aluminiumlamellen in konstanter 45° Abschirmstellung; Außenreflexion: 14%

Markierung: Orthogonaler Punktraster Saflex® Flysafe™ 3D shiny aus silbrig glänzenden Punkten mit 6mm Durchmesser im 90mm Mittelpunktabstand laminiert auf Pos. #2

Ergebnis:
7% Anflüge zur Prüfscheibe

Hohenauer Bewertungsschema
(siehe link oben):



Einschränkungen:

Die Empfehlung des Testkandidaten Birdblind CC® ist auf die Abschirmstellung von 45° ("cut-off") der vollständig heruntergelassenen Jalousie beschränkt.

Das Ergebnis ist nicht gültig für die Anwendung hinter vorgehängter Fassade.